

## Протокол

відкритого обговорення Інвестиційної програми у сфері  
теплопостачання Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» на 2018 рік.

Місце проведення: смт. Слобожанське, Зміївського р-ну, Харківської обл..

Дата проведення: 20 жовтня 2017 року

### Порядок денний:

Обговорення проекту Інвестиційної програми у сфері теплопостачання  
Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» на 2018 рік.

### Присутні:

Голова відкритих обговорень : Слюсаров В.В. – заступник директора з  
загальних питань Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго»;  
Секретарь відкритих обговорень Юношев В.А. – депутат  
Комсомольської селищної ради сел.. Слобожанське;

Представники Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго»:

Сопін С.М. – начальник відділу житлово-комунальних послуг;  
Манахов А.Г. начальник капітального будівництва;

Представники органів місцевого самоврядування:

Дихтяр Д.М. – голова Комсомольської селищної ради  
Дубнюк М.М. – заступник голови Комсомольської селищної ради

Представники КП «Комунальник»:

Чучупалов В.Б. – директор КП «Комунальник»

Представники громадськості, мешканці сел. Слобожанське 83 особи

### Слухали:

Заступника директора с загальних питань Зміївської ТЕС Слюсарова  
В.В.:

1.1 Про затвердження порядку денного.

Пропозицій до зміни порядку денного не надходило;

1.2 Інформація про інвестиції за інвестиційною програмою

2. Начальника відділу житлово-комунальних послуг Сопіна С.М.  
2.1 Ознайомлення зі станом теплових мереж смт. Слобожанське.

Теплові мережі були змонтовані для забезпечення теплопостачання  
багатоквартирних будинків на початку 1960-х років. У зв'язку з  
тривалою експлуатацією мереж та у результаті впливу електрохімічної  
корозії товщина стінок трубопроводів знизилася до 1-1,5 мм,

Протокол

відкритого обговорення Інвестиційної програми у сфері теплопостачання Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» на 2018 рік.

( результати вимірів лабораторією металів), в результаті чого утворюються свищі та зростає ризик аварійності  
На сьогоднішній день більша частина теплових мереж експлуатується понад 25 років. Вони вже вичерпали свій ресурс і не додають тієї номінальної потужності, яку мають додавати. Інвестиційною програмою передбачено реконструкцію теплових мереж квартала №7 (котеджи) загальною довжиною в двотрубному вимірі Ду 76мм.-178,0 м.п. на суму 272,02 тис. (без НДС).

Зміївська ТЕС ПАТ «Центрэнерго» пропонує виконати в обсязі інвестиційної програми 2018 року модернізацію системи тепломережі смт. Слобожанське з заміною ділянок попередньо ізольованою трубою, що приведе к поліпшенню теплового режиму та призведе до безаварійної роботи тепломережі.

Заслухавши зауваження та пропозиції на голосування винесли питання погодження інвестиційної програми Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» на 2018 рік.

**Вирішили:**


Ухвалити проект інвестиційної програми у сфері теплопостачання Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» на 2018 рік (Модернізація системи тепломережі смт. Слобожанське квартала №7 (котеджи) на суму 272,02 тис. без НДС з заміною ділянок попередньо ізольованою трубою ) загальною довжиною в двотрубному вимірі Ду 76мм.-178,0 м.п. та надіслати протокол на відкрите обговорення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

**Резолюція відкритого обговорення:**

1. Відкриті обговорення, проведені на засадах гласності та відкритості, відбулися.
2. Погодити проект Інвестиційної програми Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» на 2018 рік.
3. Довести зміст резолюції ~~Протоколу~~ відкритого обговорення до Інвестиційної програми Зміївської ТЕС ПАТ «Центрэнерго» на 2018 рік до НКРЕКП.

Заступник директора Зміївської ТЕС  Слонов В.В.

Голова Комсомольської селищної ради  Юшчак Ю.М.

Секретар засідання 

  Юношев В.А.РАІНА